

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Главного управления МЧС России по Курской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Курску и Курскому району

г. Курск
(место составления акта)

«10» февраля 2017 г.
11 час. 00 мин
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица
№ 48

по адресу: город Курск, улица Станционная, д. 8; город Курск улица Станционная, д. 2-8; город
(место проведения проверки)

Курск улица 2-я Рабочая, д. 8 в; город Курск улица Парижской Коммуны, д. 28/5

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановой выездной проверки юридического лица от 23 января 2017 года № 48 выданного
(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

главным государственным инспектором города Курска и Курского района по пожарному
(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

надзору Горбулиным В.И.

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/выездная, документарная / выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Дом детского
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))
творчества Железнодорожного округа

Дата и время проведения проверки:

«06» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 3 рабочих часа

«10» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 рабочий час

Общая продолжительность проверки: 02 рабочих дня/ 4 часа
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
городу Курску и Курскому району

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки): директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

образования детей Дом детского творчества Железнодорожного округа Другалева Т.А.
31.01.2017г. в 12 час. 00 мин. *Т.А. Другалева*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственный инспектор города Курска и Курского района по
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего
пожарному надзору Алахин Вадим Александрович; государственный инспектор города Курска
(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
и Курского района по пожарному надзору Апенин Анатолий Михайлович
имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного учреждения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного дополнительного образования детей Дом детского творчества Железнодорожного округа
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
Другалева Т.А.; заместитель директора по АХР Муниципального бюджетного учреждения
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
дополнительного образования детей Дом детского творчества Железнодорожного округа
мероприятий по проверке)

Ржевская Л.И

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
город Курск, улица Станционная, д. 8			
1.	Помещение тамбура, расположенного у основного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу или в безопасную зону, не защищено соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
2.	В помещении актового зала, при использовании СОУЭ третьего типа, над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход»	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 5.1, табл. 2, п.6, п. 4.1, табл. 1, п. 1 НПБ 104-03, п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
3.	Объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	п.70 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
4.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	п. 50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
5.	Допускается хранение под лестничным маршем, мебели и других горючих материалов	п. 23 к Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);(в ред. Постановления Правительства РФ от	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.

		17.02.2014 N 113)	
6.	Не произведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
7.	Журнал учета огнетушителей заполнен не в соответствии с п. 4.5.4 СП 9.13130. 2009, а именно отсутствует следующая информация: - параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, заметки о техническом состоянии огнетушителя - замечания о состоянии огнетушителя - дата следующего планового испытания - дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены - должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 4.5.4 СП 9.13130. 2009	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
город Курск, улица Станционная, д. 2-8			
8.	Помещения учебного класса, примыкающего к учебной теплице, не защищено соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
город Курск улица Парижской Коммуны, д. 28/5			
9.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (СОУЭ и АУПС)	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
город Курск, улица 2-я Рабочая, д. 8 в			
10.	В помещении актового зала, при использовании СОУЭ второго типа, над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход»	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 5.1, табл. 2, п.6, п. 4.1, табл. 1, п. 1 НПБ 104-03, п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
11.	Настенный речевой оповещатель, находящийся в помещении тамбура, расположен на расстоянии менее чем 150 мм от верхней части оповещателя до потолка	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 3.21 НПБ 104-03, п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.

		РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	
12.	Помещения раздевалки не оборудовано точечными дымовыми пожарными извещателями, установленными в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 12.20 НПБ 88-2001*; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п. 9 таблицы 1 приложения к НПБ 110-03	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
13.	Планы эвакуации, расположенные на 1-ом, 2-ом этажах здания, выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст с 01.09.2012)	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 6.2.4, п. 6.2.5, п. 6.2.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст с 01.09.2012)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
14.	Помещения комнаты хранения инвентаря, расположенное в помещении спортклуба, помещение тамбура, расположенного у основного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу или в безопасную зону, не защищено соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
15.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (СО-УЭ и АУПС)	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.
16.	Здание не оборудовано ограждением по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772 <i>треб. 1983 года 2/8 - года постройки Высота здания всего никак измерить крыши шток 06.10.8 стать и нач. с тех. пасп и обид. об операт. упр.</i>	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п.8.11 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Должностное лицо - директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа» Другалева Т.А.

декларация только на здание 3 этажное и выше

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


▲ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▲ выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: документы, предоставленные в ходе проверки вх. № 329 от 06.02.2017г.; предписание № 48/1/1 от 10.02.2017 г.

Государственный инспектор города Курска и Курского

(должность, фамилия, инициалы государственного

района по пожарному надзору Алехин В.А.

инспектора по пожарному надзору)

«10» февраля 2017 года

Государственный инспектор города Курска и Курского

(должность, фамилия, инициалы государственного

района по пожарному надзору Апенин А.М.

инспектора по пожарному надзору)

«10» февраля 2017 года



С актом проверки ознакомлен (а) _____, копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор Собор - Т. А. Дубинина
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

«10» 2 2017 г. Собор

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)